



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

## INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

### Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

### PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 22 - P -091/1**

Page 1

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mercredi 26 octobre 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**  
31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM AP15**

#### Description sommaire:

Type de support Tissé  
Composition 100% Laine

Masse surfacique 550 g/m<sup>2</sup> - Epaisseur : 0,45 mm  
Type d'ignifugation Hydroflam AP15 - pulvérisation -40 % de la masse du support - 1 ou 2 passes selon le support

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Essai de persistance de flamme  
Essai de gouttes  
Vieillessement accéléré

Classement : **MI**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : selon préconisation du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 22-0285-1382 et FE 22-0258-1385

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"**

Champs-sur-Marne, le lundi 23 janvier 2023

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Responsable Technique du laboratoire Feu  
du Pôle Ameublement

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 880 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 880 903

Cyril FLEURIER

Justine MARQUET

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries  
31, rue de l'Étoile du Matin  
44600 Saint-Nazaire - France  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33 (0)2 40 90 10 80



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE  
FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 22 - P - 079**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 4 octobre 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**  
31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® AP15**

Description sommaire:

Type de support Tissé

Composition 100% Viscose

Masse surfacique 155 g/m<sup>2</sup> - Epaisseur: 0,4mm

Type d'ignifugation HYDROFLAM® AP15 par pulvérisation, 40% de la masse du support

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Vieillesse accélérée

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : Non lavable et nettoyeable à sec

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 22-0199-1083 et FE 22-0199-1121

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.  
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"**

Champs-sur-Marne, le lundi 10 octobre 2022

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Adjointe au Responsable des Laboratoires

Essais et Mesures  
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries  
31, rue de l'Etoile du Matin  
FR- 44600 Saint Nazaire  
www.protecflam.fr  
contact@protecflam.com  
+33(0)2 40 90 10 80



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE  
FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire  
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

N° **CM - 22 - P - 081**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du mardi 4 octobre 2022

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**  
31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® AP15**

Description sommaire:

Type de support Tissé  
Composition 100% polyester

Masse surfacique 160 g/m<sup>2</sup> - Epaisseur: 0,5mm

Type d'ignifugation HYDROFLAM® AP15 par pulvérisation, 40% de la masse du support

Coloris Tous coloris

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Essai de persistance de flamme  
Essai de gouttes  
Vieillessement accéléré

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : Non lavable et nettoyable à sec

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 22-0199-1079 et FE 22-0199-1107

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.  
NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"**

Champs-sur-Marne, le lundi 10 octobre 2022

Technicien d'essais du Laboratoire Feu

Cyril FLEURIER

Adjointe au Responsable des Laboratoires

Essais et Mesures  
du Pôle Ameublement

Nathalie SERRANT

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



**Protecflam Industries**  
31, rue de l'Etoile du Matin  
FR- 44600 Saint Nazaire  
[www.protecflam.fr](http://www.protecflam.fr)  
[contact@protecflam.com](mailto:contact@protecflam.com)  
+33(0)2 40 90 10 80