

**MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS**

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

PROCÈS-VERBAL N° 17/621

et annexes de 6 pages

Annule et remplace le procès-verbal n°17/621 du 31 mars 2017

Matériau présenté par : SENFA
1 rue Morat
67600 SELESTAT

Marque commerciale : SCENO DUO

Description sommaire : Tissu enduit présentant une face noire et une face blanche.

Composition globale : 23,8 % PES – 76,2 % acrylique ignifugé.

Masse : 337 grammes au mètre carré environ.

Épaisseur : 0,32 millimètre environ.

Coloris : 1 (blanc verso / noir recto).

Nature des essais : Essais au brûleur électrique
Vieillessement accéléré en chambre climatique


Classement :**M1****Durabilité du classement : Non limitée à priori**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° 17/621 du 03/04/2017.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 03/04/2017

Pour le Directeur,
l'adjoint au chef du pôle mesures physiques et
sciences de l'incendie


Laure MIMOUNI

Le responsable technique


Jennifer CHERON